



جامعة آل البيت

دائرة الشراء

Procurements Department

مواصفات العطاء رقم (2024/22)
توريد وتركيب وتشغيل مكيفات (جدارية)

رقم البند	وصف البند	الوحدة	العدد	السعر	
				السعر الفردي	السعر الاجمالي
				فلس	دينار
1	توريد وتركيب وتشغيل ومعايرة مكيف هواء حامي بارد جداري قدرة (2) طن تبريد (BTU) 24000 وحسب المواصفات الآتية: - موفر للطاقة (انفيرتير). - خاصية شاشة ديجيتال لكشف الأعطال. - غاز التبريد (R-410) او (R-32) - مستوى ضجيج منخفض. - خاصية توزيع الهواء يمين يسار واعلى وأسفل. - مزود بمواسير نحاسية من 6 متر طولي الى 8 متر طولي. - مزود بقاعدة قوية للوحدة الخارجية. - تركيب مواسير بلاستيكية لتصريف المياه حتى تصل الى الأرض (درين تصريف).	عدد	125		
2	توريد وتركيب وتشغيل ومعايرة مكيف هواء حامي بارد جداري قدرة (1) طن تبريد (BTU) 12000 وحسب المواصفات الآتية: - موفر للطاقة (انفيرتير). - خاصية شاشة ديجيتال لكشف الأعطال. - غاز التبريد (R-410) او (R-32) - مستوى ضجيج منخفض. - خاصية توزيع الهواء يمين يسار واعلى وأسفل. - مزود بمواسير نحاسية من 6 متر طولي الى 8 متر طولي. - مزود بقاعدة قوية للوحدة الخارجية. - تركيب مواسير بلاستيكية لتصريف المياه حتى تصل الى الأرض (درين تصريف).	عدد	40		

الشروط الخاصة :

كفالة لا تقل عن سنة واحدة للوحدة الداخلية وخمس سنوات للخارجية.

1. تقدم الأسعار بالدينار الأردني شاملة جميع أنواع الضرائب والرسوم.
 2. الأسعار تشمل التوريد والتركيب والتشغيل حسب الموقع الذي تحدده الجامعة.
 3. تحديد السعر رقماً وكتابة وتجنب الشطب أو الكشط بعد كتابة الأسعار.
 4. ذكر القيمة الإجمالية للمواد المعروضة.
 5. تقديم كفالة صيانة (5%) لمدة عام شاملة جميع القطع الداخلية والخارجية.
 6. الجامعة غير مقيدة بأقل الأسعار، ولها الحق في تجزئة العطاء أو إلغائه كلياً أو جزئياً في أي مرحلة من مراحل العطاء، إذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك، دون أن يكون للمناقصين الحق في الاعتراض أو المطالبة بأية خسارة أو ضرر ناتج عن ذلك.
 7. مدة التسليم والتوريد والتركيب والتشغيل (45 يوم) من تاريخ التوقيع على قرار الإحالة.
 8. تحديد الماركة والمنشأ والصناعة بشكل واضح ودقيق لكل بند.
 9. تسري أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة (2022) وتعليماته على هذا العطاء ولها صفة الأولوية.
 10. الكميات المطلوبة في العطاء قابلة للزيادة أو النقصان.
 11. تلتزم الشركة التي يحال عليها العطاء بتقديم كفالة حسن تنفيذ بنسبة (10%) من القيمة الاجمالية للإحالة.
 12. أن يكون سعر المكيف شاملاً التوريد والتركيب والتشغيل.
 13. السعر يشمل كل ما يلزم من الكوابل والأسلاك والقطع الكهربائية والقواطع بين الوحدة الداخلية والخارجية والتوصيل بين الوحدة الداخلية والخارجية بحيث يكون توصيل الكهرباء من مسؤولية الجامعة.
 14. على المتعهد تحديد سعر المتر الطولي الاضافي في حال زيادة اطوال المواسير النحاسية المذكورة في البند 1 + 2 من جدول الكميات.
- ضرورة إرفاق (C.D.) يشتمل على عرض الأسعار، بحيث يتم تعبئة الأسعار على نفس دعوة العطاء الكترونياً (موجودة على برنامج word +Excel (نسختين) ضمن صفحة الجامعة الالكترونية) والمواصفات الفنية لكل بند إلكترونياً.