



جامعة آل البيت

Procurements Department

دائرة الشراء

مواصفات العطاء رقم (٢٠٢٢/52)

توريد وتركيب وتشغيل جهاز التغذية الكهربائية غير المنقطعة (UPS)

Uninterruptable Power Supplies (UPS)

No.	Spec.	Details	Comply Yes/No For each
1	Power Rating	30 KVA	
2	Voltage	208-380-400-415	
3	Frequency	50/60 Hz	
4	Monitoring	SNMP.	
5	Configuration	Tower	
6	Other Features	User-friendly LCD interface Highest availability and reliability Internal batteries, and build-in static and manual bypass switches. Battery type: Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte: leak-proof. Long life. Expected Battery Life (years): 5 Years Minimum backup time: 5	

		<p>minutes @ full load. (100% load)</p> <p>Efficiency: Above 90% @ full load.</p> <p>Emergency Power Off (EPO)</p> <p>Approvals: CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2, TUV, VFI-SS-111</p> <p>RoHS Compliant</p> <p>Input Connections: Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)</p> <p>Input voltage range for main operations: 340 - 477V</p> <p>Operating Temperature: 0 - 35 °C</p> <p>Operating Relative Humidity: 0 - 95 %</p>	
--	--	--	--

الشروط الخاصة:

- ١- تقدم الأسعار بالدينار الأردني شاملة جميع أنواع الضرائب والرسوم.
- ٢- تقديم كفاءة حسن تنفيذ أو شيك مصدق بنسبة (١٠ %) من القيمة الاجمالية للإحالة.
- ٣- الأسعار شاملة التوريد والتركييب والتشغيل في المكان الذي تحدده الجامعة.
- ٤- تقديم كفاءة صيانة لمدة ثلاث سنوات.
- ٥- الجامعة غير مقيدة بأقل الأسعار، ولها الحق في تجزئة العطاء أو الغائه كلياً او جزئياً في أي مرحلة من مراحل العطاء، اذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك.
- ٦- ضرورة تحديد مدة التسليم من تاريخ التوقيع على قرار الاحالة، ويفضل أن يكون بأقرب مدة ممكنة، وستؤخذ بعين الاعتبار عند الإحالة.
- ٧- تحديد الماركة والمنشأ والصناعة بشكل واضح ودقيق.

٨- تسري أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (٨) لسنة (٢٠٢٢) وتعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة ٢٠٢٢ على هذا العطاء ولها صفة الأولوية.